第 22-125377-260409-800-00203 号
発行日 2026年04月15日

分析試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)35-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者 様
郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

取扱営業所： 東京支所
電話： (03)3671-5941

2026年04月09日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別	
施設名				検体名	原水
採水場所	№22 根田原2号井戸原水管(奥)			水源	
採水日	2026年4月9日 9:11	採水者	武田 卓弥	遊離残留塩素	0.0 mg/L
天候	前日	気温			
	当日	水温		採水区分 他社	持込区分 他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(0 個/100mL)

備考	
試験期間	2026年4月9日 ～ 2026年4月15日
検査責任者	センター長 岩澤 潤一

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。