第 22-125377-260409-800-00207 号
発行日　2026年04月15日

分析試験検査報告書

株式会社　江東微生物研究所
本　社　東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話　(03)3672-1251(代)
試験所　株式会社　江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話　(0246)35-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者　様

郵便番号　100-1498
住　　所　東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号　04996-2-1128

取扱営業所：東京支所
2026年04月09日　ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。　電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別		
施設名					検体名	原水	
採水場所	№23　根田原3号井戸原水管(道路側)				水源		
採水日	2026年4月9日　9:21		採水者	武田　卓弥	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日		気温				
	当日		水温		採水区分	他社	持込区分　他社

試験項目	試験結果	基準値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)		
大腸菌	1.8 MPN/100mL未満	検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)
嫌気性芽胞菌	0 個/100mL	検出されないこと(　0 個/100mL)

備考	
試験期間	2026年4月9日　～　2026年4月15日
検査責任者	センター長　岩澤　潤一

ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等(指標菌)及びｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。