

分析試験検査報告書

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
電話番号 04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西葛城1-18-6
電話 (03) 3671-5941
試験所 株式会社 江東微生物研究所
茨城県水戸市

福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246) 35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年04月09日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別				
施設名				検体名	原水			
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水源系)			水源				
採水日	2026年4月9日	6:20	採水者	武田 卓弥		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天 候	前日			気 温				
	当日			水 温				
試験項目		試験結果			基準値			
クリプトスポリジウム等								
クリプトスポリジウム		不検出			検出されないこと			
ジアルジア		不検出			検出されないこと			
クリプトスポリジウム等(指標菌)								
大腸菌		1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌		0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)			
備考		濁度実測値：0.000度						
試験期間		2026年4月9日 ~ 2026年4月21日						
検査責任者		センター長 岩澤 潤一						

クリプトスポリジウム等(指標菌)及びクリプトスポリジウム等の検査方法は、健水発第0330006号 平成19年3月30日によります。