

水質試験検査報告書

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
 住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2
 電話番号 04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
 本社 東京都江戸川区西小菅5-1-6
 電話 (03) 421-1251
 試験所 株式会社 江東微生物研究所
 環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18
 電話 (0246) 35-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
 建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年04月09日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.35 安川ポンプ場原水管(安川水系)			水源			
採水日	2026年4月9日	6:20	採水者	武田 卓弥	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天 候	前日		気 温				
	当日		水 温		採水区分	他社	持込区分
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値
1 一般細菌			100個/mL以下	27 臭素酸			0.01mg/L以下
2 大腸菌			検出されないこと	28 総トリハロメタン			0.1mg/L以下
3 ホルムアルデヒド及びその化合物			0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸			0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30 シプロロキサロメタン			0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31 シプロホルム			0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32 アルブミン			0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
8 六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34 フッ素及びその化合物			0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物			1mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37 ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38 マグネシウム及びその化合物			0.05mg/L以下
13 砒素及びその化合物			1mg/L以下	39 塩化物イオン			200mg/L以下
14 四塩化炭素			0.002mg/L以下	40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41 蒸発残留物			500mg/L以下
16 シス,2-ジクロロエチレン及びトランス,2-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43 シェオスミン			0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下	46 フェノール類			0.005mg/L以下
21 ベンゼン			0.01mg/L以下	47 有機物(TOC)			3mg/L以下
22 塩素酸			0.6mg/L以下	48 pH値			5.8 ~ 8.6
23 クロロ酢酸			0.02mg/L以下	49 味			異常でないこと
24 クロロホルム			0.06mg/L以下	50 臭気			異常でないこと
25 シクロ酢酸			0.03mg/L以下	51 色度			5度以下
26 シプロロキサロメタン			0.1mg/L以下	52 濁度	0.1 度未満		2度以下
判定	原水検査のため判定致しません。						
備考	濁度実測値：0.000度						
試験期間	2026年4月9日 ~ 2026年4月21日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 岩澤 潤一						