

水質試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251 (代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第76号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名		東京都八丈町役場				事業種別			
施設名						検体名		原水	
採水場所		No.20 大川浄水場原水管				水源			
採水日		2026年7月21日		7:46		採水者		浅沼	
天候		前日				気温			
		当日				水温			
						採水区分		他社	
						持込区分		他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果	
基準値									
1	一般細菌	210 個/mL		100個/mL以下		27	臭素酸	0.01mg/L以下	
2	大腸菌	陽性		検出されないこと		28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
3	鉛及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30	ブロモシクロメタン	0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31	ブロホルム	0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L 1mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34	フェニール及びその化合物	0.02 mg/L 0.2mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L 0.3mg/L以下	
10	硝酸化合物及び塩化硝酸	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満 1mg/L以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09 mg/L		10mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	11.7 mg/L 200mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38	マグネシウム及びその化合物	0.001 mg/L 0.05mg/L以下	
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39	塩化物イオン	15.4 mg/L 200mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40	カドミウム、マangan、鉛等(濃度)	25 mg/L 300mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41	蒸発残留物	111 mg/L 500mg/L以下	
16	ジシロキサン、2,2,4,4-テトラフルオロシロキサン、2,2,6,6-テトラフルオロシロキサン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満 0.2mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43	ジエチルシロキサン	0.000001 mg/L 0.00001mg/L以下	
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44	2-メチルイソプロパノール	0.000001 mg/L未満 0.00001mg/L以下	
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満 0.02mg/L以下	
20	PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下		46	フェノール類	0.0005 mg/L未満 0.005mg/L以下	
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		47	有機物(TOC)	0.4 mg/L 3mg/L以下	
22	塩素酸			0.6mg/L以下		48	pH値	7.6 5.8 ~ 8.6	
23	クロロ酢酸			0.02mg/L以下		49	味	異常でないこと	
24	クロロホルム			0.06mg/L以下		50	臭気	異常なし 異常でないこと	
25	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下		51	色度	1.5 度 5度以下	
26	ジブロモクロメタン			0.1mg/L以下		52	濁度	0.2 度 2度以下	
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考		色度実測値：1.45度 濁度実測値：0.225度							
試験期間		2026年7月21日 ~ 2026年7月27日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 岩澤潤一							

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

電話番号 04996-2-1128

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)				水源				
採水日	2026年7月21日		7:34	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前 日			気 温					
	当 日			水 温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目	試験結果			基準値	試験項目	試験結果			基準値
1 一般細菌				100個/mL以下	27 臭素酸				0.01mg/L以下
2 大腸菌				検出されないこと	28 総トリハロメタン				0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物				0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸				0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物				0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物				0.01mg/L以下	31 ブロモホルム				0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物				0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物				0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物				1mg/L以下
8 六価クロム化合物				0.02mg/L以下	34 7価ニッケル及びその化合物				0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素				0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物				0.3mg/L以下
10 シアン化合物(イオン及び塩化シアン)				0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物				1mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10mg/L以下	37 ハリウム及びその化合物				200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物				0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下
13 砒素及びその化合物				1mg/L以下	39 塩化物イオン				200mg/L以下
14 四塩化炭素				0.002mg/L以下	40 揮発性有機溶剤等(揮発)				300mg/L以下
15 1,4-ジオキサン				0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	464 mg/L			500mg/L以下
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン				0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン				0.02mg/L以下	43 ジェオスミン				0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール				0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン				0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA				0.00005mg/L以下	46 フェノール類				0.005mg/L以下
21 ベンゼン				0.01mg/L以下	47 有機物(TOC)				3mg/L以下
22 塩素酸				0.6mg/L以下	48 pH値				5.8 ~ 8.6
23 クロロ酢酸				0.02mg/L以下	49 味				異常でないこと
24 クロロホルム				0.06mg/L以下	50 臭気				異常でないこと
25 ジクロロ酢酸				0.03mg/L以下	51 色度				5度以下
26 ジブロモクロロメタン				0.1mg/L以下	52 濁度				2度以下
判定	原水検査のため判定致しません。								
備考									
試験期間	2026年7月21日 ~ 2026年7月23日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は				
検査責任者	センター長 岩澤 潤一				平成15年厚生労働省告示第261号によります。				

分析試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所

本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03)3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246)36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業務登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498

住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2

電話番号 04996-2-1128

取扱営業所： 東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話： (03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.21 根田原1号井戸原水管(真ん中)				水源				
採水日	2026年7月21日		7:34	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天 候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

試験所 株式会社 江東微生物研究所

福島県いわき市好間工業団地4-18

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第76号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

電話番号 04996-2-1128

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場			事業種別			
施設名				検体名	原水		
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)			水源			
採水日	2026年7月21日	7:34	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天候	前日		気温				
	当日		水温		採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目	試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値
1 一般細菌			100個/mL以下	27 臭素酸			0.01mg/L以下
2 大腸菌			検出されないこと	28 総トリハロメタン			0.1mg/L以下
3 カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29 トリクロロ酢酸			0.03mg/L以下
4 水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30 ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下
5 セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31 ブロモホルム			0.09mg/L以下
6 鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32 ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33 亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
8 六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34 アモニウム及びその化合物			0.2mg/L以下
9 亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35 鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
10 亜硝酸化合物(イオン及び塩化イオン)			0.01mg/L以下	36 銅及びその化合物			1mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37 トリハロメタン及びその化合物			200mg/L以下
12 フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38 マンガン及びその化合物			0.05mg/L以下
13 砒素及びその化合物			1mg/L以下	39 塩化物イオン			200mg/L以下
14 四塩化炭素			0.002mg/L以下	40 残留塩素(硬度)			300mg/L以下
15 1,4-ジクロロベンゼン			0.05mg/L以下	41 蒸発残留物	325 mg/L	500mg/L以下	
16 1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン			0.04mg/L以下	42 陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
17 ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43 ジェオスミン			0.0001mg/L以下
18 テトラクロロエチレン			0.01mg/L以下	44 2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下
19 トリクロロエチレン			0.01mg/L以下	45 非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
20 PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下	46 フェノール類			0.005mg/L以下
21 ベンゼン			0.01mg/L以下	47 有機物(TOC)			3mg/L以下
22 塩素酸			0.6mg/L以下	48 pH値			5.8 ~ 8.6
23 クロロ酢酸			0.02mg/L以下	49 味			異常でないこと
24 クロロホルム			0.06mg/L以下	50 臭気			異常でないこと
25 ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	51 色度			5度以下
26 ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	52 濁度			2度以下
判定	原水検査のため判定致しません。						
備考							
試験期間	2026年7月21日 ~ 2026年7月27日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者	センター長 岩澤 潤一						

分析試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2
電話番号 04996-2-1128

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.22 根田原2号井戸原水管(奥)				水源				
採水日	2026年7月21日		7:34	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

様

電話番号 04996-2-1128

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名 東京都八丈町役場				事業種別			
施設名				検体名		原水	
採水場所		No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)		水源			
採水日		2026年7月21日 7:34		採水者		浅沼	
遊離残留塩素		0.0 mg/L					
天 候	前 日			気 温			
	当 日			水 温			
				採水区分		他社 持込区分 他社	
試験項目		試験結果		基準値		試験項目	
						試験結果	
						基準値	
1	一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	27	臭素酸	0.01mg/L以下	
2	大腸菌	不検出	検出されないこと	28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	
3	カルシウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	0.003mg/L以下	29	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	0.0005mg/L以下	30	ブロモシクロメタン	0.03mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	31	ブロホルム	0.09mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.003 mg/L	0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	1mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下	34	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
10	硝酸化合物及び塩化硝酸化合物	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.51 mg/L	10mg/L以下	37	トリウム及びその化合物	54.3 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.09 mg/L	0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L	1mg/L以下	39	塩化物イオン	98.9 mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	96 mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	364 mg/L	500mg/L以下
16	2,2,2-トリクロロエチレン及び2,2,2,2-テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	0.02mg/L以下	43	ジエオキシ	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満	0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満	0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.3 mg/L未満	3mg/L以下
22	塩素酸		0.6mg/L以下	48	p H値	7.8	5.8 ～ 8.6
23	クロ酢酸		0.02mg/L以下	49	味		異常でないこと
24	クロホルム		0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロ酢酸		0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未満	5度以下
26	ジブロモクロメタン		0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未満	2度以下
判定		原水検査のため判定致しません。					
備考		色度実測値：0.18度 濁度実測値：0.002度					
試験期間		2026年7月21日 ～ 2026年7月30日		水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。			
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一					

分析試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住所 東京都八丈島八丈町大賀郷 2 5 5 1 番地 2
電話番号 04996-2-1128

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.23 根田原3号井戸原水管(道路側)				水源				
採水日	2026年7月21日		7:34		採水者	浅沼		遊離残留塩素	0.0 mg/L
天候	前日			気温					
	当日			水温			採水区分	他社	持込区分 他社
試験項目				試験結果			基準値		
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満			検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)		
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL			検出されないこと(0 個/100mL)		

電話：(03)3671-5941

検査責任者	センター長 岩澤 潤一	平成15年厚生労働省告示第261号によります
-------	-------------	------------------------

電話：(03)3671-5941

依頼社名				東京都八丈町役場		事業種別				
施設名						検体名		原水		
採水場所		No.26 八戸5号井戸原水管				水源				
採水日		2026年7月21日		6:25		採水者		浅沼		
						遊離残留塩素		0.0 mg/L		
天 候		前 日		気 温						
		当 日		水 温						
						採水区分		他社	持込区分	他社
試験項目		試験結果		基準値		試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下		27	臭素酸			0.01mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと		28	総トリハロメタン			0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下		29	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下		30	ブロモシクロメタン			0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		31	ブロホルム			0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		32	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		33	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L		1mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下		34	フェニール及びその化合物	0.01 mg/L未満		0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満		0.3mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満		1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.50 mg/L		10mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	26.4 mg/L		200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満		0.8mg/L以下		38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L未満		1mg/L以下		39	塩化物イオン	34.0 mg/L		200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下		40	鉛、銅、鉄、亜鉛等(硬度)	90 mg/L		300mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下		41	蒸発残留物	235 mg/L		500mg/L以下
16	2,4-ジニトロベンゼン及び2,6-ジニトロベンゼン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満		0.2mg/L以下
17	シクロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下		43	ジエチルシロキサン	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満		0.00001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下		46	フェノール類	0.0005 mg/L未満		0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下		47	有機物(TOC)	0.4 mg/L		3mg/L以下
22	塩素酸			0.6mg/L以下		48	pH値	7.8		5.8 ～ 8.6
23	クロ酢酸			0.02mg/L以下		49	味			異常でないこと
24	クロホルム			0.06mg/L以下		50	臭気	異常なし		異常でないこと
25	シクロ酢酸			0.03mg/L以下		51	色度	0.5 度未満		5度以下
26	ジブロモクロメタン			0.1mg/L以下		52	濁度	0.1 度未満		2度以下
判定		原水検査のため判定致しません。								
備考		色度実測値：0.25度 濁度実測値：0.000度								
試験期間		2026年7月21日 ～ 2026年7月25日				水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は平成15年厚生労働省告示第261号によります。				
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一								

分析試験検査報告書

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2
電話番号 04996-2-1128

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.26 八戸5号井戸原水管				水源				
採水日	2026年7月21日		6:25	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

依頼社名		東京都八丈町役場			事業種別			
施設名					検体名		原水	
採水場所		No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)			水源			
採水日		2026年7月21日 8:25		採水者	浅沼	遊離残留塩素		0.0 mg/L
天候		前日			気温			
		当日			水温			
試験項目		試験結果		基準値	試験項目	試験結果		基準値
1	一般細菌	0 個/mL		100個/mL以下	27	臭素酸		0.01mg/L以下
2	大腸菌	不検出		検出されないこと	28	総トリハロメタン		0.1mg/L以下
3	トリハロメタン及びその化合物	0.0003 mg/L未満		0.003mg/L以下	29	トリクロロ酢酸		0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満		0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L		0.01mg/L以下	31	ブロモホルム		0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド		0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.005 mg/L		0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物	0.002 mg/L	1mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満		0.02mg/L以下	34	フェニール及びその化合物	0.01 mg/L未満	0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満		0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	0.3mg/L以下
10	亜硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物	0.01 mg/L未満	1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.81 mg/L		10mg/L以下	37	トリハロメタン及びその化合物	81.1 mg/L	200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.11 mg/L		0.8mg/L以下	38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満	0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物	0.1 mg/L		1mg/L以下	39	塩化物イオン	126.7 mg/L	200mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L未満		0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110 mg/L	300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満		0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	424 mg/L	500mg/L以下
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満	0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001 mg/L未満		0.02mg/L以下	43	ジエオキシ	0.000001 mg/L未満	0.0001mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	44	2-メチルイソプロパノール	0.000001 mg/L未満	0.0001mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤	0.002 mg/L未満	0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下	46	フェノール類	0.0005 mg/L未満	0.005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001 mg/L未満		0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)	0.4 mg/L	3mg/L以下
22	塩素酸			0.6mg/L以下	48	pH値	7.9	5.8 ~ 8.6
23	クロロ酢酸			0.02mg/L以下	49	味		異常でないこと
24	クロロホルム			0.06mg/L以下	50	臭気	異常なし	異常でないこと
25	ジクロロ酢酸			0.03mg/L以下	51	色度	0.5 度未満	5度以下
26	ジブロモクロロメタン			0.1mg/L以下	52	濁度	0.1 度未満	2度以下
判定		原水検査のため判定致しません。						
備考		色度実測値：0.28度 濁度実測値：0.000度						
試験期間		2026年7月21日 ~ 2026年7月28日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は			
検査責任者		センター長 岩澤潤一			平成15年厚生労働省告示第261号によります。			

分析試験検査報告書

八丈町公営企業管理者

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2
電話番号 04996-2-1128

様

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第76号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.27 寺山1号井戸原水管(浄水池側)				水源				
採水日	2026年7月21日		8:25	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			

水質試驗檢查報告書

株式会社 江東微生物研究所

本社 東京都江戸川区西小岩5-18-6

電話 (03) 3672-1251(代)

試験所 株式会社 江東微生物研究所

環境分析センター

福島県いわき市好間工業団地4-18

電話 (0246) 36-8558

水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

郵便番号 100-1498

住所 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2

電話番号 04996-2-1128

様

取扱営業所：東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話：(03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名		原水		
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)				水 源				
採水日	2026年7月21日		8:25	採水者	浅沼		遊離残留塩素	0.0 mg/L	
天 候	前 日			気 温					
	当 日			水 温			採水区分	他社 持込区分 他社	
試験項目		試験結果		基準値	試験項目		試験結果		基準値
1	一般細菌			100個/mL以下	27	臭素酸			0.01mg/L以下
2	大腸菌			検出されないこと	28	総トリハロメタン			0.1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物			0.003mg/L以下	29	トリクロ酢酸			0.03mg/L以下
4	水銀及びその化合物			0.0005mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン			0.03mg/L以下
5	セレン及びその化合物			0.01mg/L以下	31	ブロモホルム			0.09mg/L以下
6	鉛及びその化合物			0.01mg/L以下	32	ホルムアルデヒド			0.08mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物			0.01mg/L以下	33	亜鉛及びその化合物			1mg/L以下
8	六価クロム化合物			0.02mg/L以下	34	アンモニウム及びその化合物			0.2mg/L以下
9	亜硝酸態窒素			0.04mg/L以下	35	鉄及びその化合物			0.3mg/L以下
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニド			0.01mg/L以下	36	銅及びその化合物			1mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10mg/L以下	37	ナトリウム及びその化合物			200mg/L以下
12	フッ素及びその化合物			0.8mg/L以下	38	マグネシウム及びその化合物			0.05mg/L以下
13	砒素及びその化合物			1mg/L以下	39	塩化物イオン			200mg/L以下
14	四塩化炭素			0.002mg/L以下	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300mg/L以下
15	1,4-ジオキサン			0.05mg/L以下	41	蒸発残留物	462 mg/L	500mg/L以下	
16	2,2,4,4-ジクロロエチレン及び2,2,3,3-ジクロロエチレン			0.04mg/L以下	42	陰イオン界面活性剤			0.2mg/L以下
17	ジクロロメタン			0.02mg/L以下	43	ジエオキシ			0.0001mg/L以下
18	テトラクロエチレン			0.01mg/L以下	44	2-メチルイソボルネオール			0.0001mg/L以下
19	トリクロエチレン			0.01mg/L以下	45	非イオン界面活性剤			0.02mg/L以下
20	PFOS及びPFOA			0.00005mg/L以下	46	フェノール類			0.005mg/L以下
21	ベンゼン			0.01mg/L以下	47	有機物(TOC)			3mg/L以下
22	塩素酸			0.6mg/L以下	48	p H値			5.8 ~ 8.6
23	クロ酢酸			0.02mg/L以下	49	味			異常でないこと
24	クロホルム			0.06mg/L以下	50	臭気			異常でないこと
25	ジクロ酢酸			0.03mg/L以下	51	色度			5度以下
26	ジブロモクロメタン			0.1mg/L以下	52	濁度			2度以下
判定		原水検査のため判定致しません。							
備考									
試験期間		2026年7月21日 ~ 2026年7月23日			水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は				
検査責任者		センター長 岩 澤 潤 一			平成15年厚生労働省告示第261号によります。				

分析試験検査報告書

株式会社 江東微生物研究所
本 社 東京都江戸川区西小岩5-18-6
電話 (03)3672-1251(代)
試験所 株式会社 江東微生物研究所
環境分析センター
福島県いわき市好間工業団地4-18
電話 (0246)36-8558
水道法第20条第3項国土交通大臣及び環境大臣登録 第75号
建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

八丈町公営企業管理者

様

郵便番号 100-1498
住 所 東京都八丈島八丈町大賀郷2 5 5 1 番地 2
電話番号 04996-2-1128

取扱営業所： 東京支所

2026年07月21日 ご依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。 電話： (03)3671-5941

依頼社名	東京都八丈町役場				事業種別				
施設名					検体名	原水			
採水場所	No.28 寺山2号井戸原水管(右奥)				水源				
採水日	2026年7月21日		8:25	採水者	浅沼	遊離残留塩素	0.0 mg/L		
天候	前日			気温					
	当日			水温		採水区分	他社	持込区分	他社
試験項目				試験結果		基準値			
クリプトスポリジウム等(指標菌)									
大腸菌				1.8 MPN/100mL未満		検出されないこと(1.8 MPN/100mL未満)			
嫌気性芽胞菌				0 個/100mL		検出されないこと(0 個/100mL)			